

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore
"M.BARTOLO"
PACHINO (SR)
LICEO Classico -LICEO Scientifico
LICEO delle Scienze Applicate - Liceo delle Scienze Umane
I.T.I.S. (Elettronica e Elettrotecnica - Meccanica, Meccatronica e Energia - Trasporti e Logistica)
I.T.I.S. SERALE (Elettronica e Elettrotecnica - Meccanica, Meccatronica e Energia)
Sede centrale: Viale A. Moro sn - 96018 PACHINO (SR)
Uffici: Tel. 0931-593596 Fax 0931-597915
Sede staccata: Via Fiume -96018 PACHINO (SR) - Tel. e Fax 0931846359
Codice Fiscale: 83002910897 - Email: sris01400g@istruzione.it - sris01400g@pec.istruzione.it
www.istitutobartolo.it - www.primopachino.it - www.sris01400g.scuolanet.info

Circolare n° 436

Pachino 01/06/2017

Al Personale Docente
Al Personale ATA
Agli Studenti

Oggetto : *Attività di informazione scuole anno 2017 – prova di evacuazione
del 18/05/2017*

In riferimento alla prova di evacuazione svoltasi in data 18/05/2017 nei plessi di Viale A.Moro e di Via Fiume **COMUNICA** che da parte del Servizio di Protezione Civile, presente alla prova, sono emersi i seguenti punti di criticità:

- 1) Il segnale di allarme e quello successivo di evacuazione non sono stati ben riconosciuti dagli utenti che spesso hanno effettuato manovre in conflitto con il segnale dato
- 2) Le porte delle aule sono state lasciate aperte erroneamente a quanto previsto dalle norme. Si ricorda agli utenti tutti che una porta lasciata aperta impropriamente è indice di luogo da ispezionare alla ricerca di dispersi, da parte dei soccorritori, facendo loro perdere tempo utile all'ispezione di quegli ambienti nei quali effettivamente ricorre la necessità di accedere per soccorrere feriti e/o dispersi;
- 3) Molte persone sono state notate a sostare in prossimità dell'edificio ignari del pericolo di crollo e di caduta calcinacci in caso di effettivo pericolo. Si raccomanda di allontanarsi dall'edificio.
- 4) Non si è attivato il personale addetto al distacco delle utenze potenzialmente pericolose (interruttore generale energia elettrica, gas, acqua); infatti tutto il personale era uscito e le utenze erano ancora attive. Si raccomanda in futuro di provvedere al distacco delle utenze.

Si ricorda che le prove di evacuazione che si effettuano in qualsiasi posto di lavoro vanno eseguite a rispetto della normativa vigente in merito, e che l'inottemperanza a tali regole è passibile di sanzioni sia disciplinari che di natura economica; si fa inoltre presente che le norme comportamentali sono pubblicate ALL'Albo della sicurezza.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Antonio Boschetti

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. lgs n° 39/1993